

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY

Typ budovy:	Rodinný dům	Hodnocení obálky budovy	
Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ):	Polní, 7 793 51, Břidličná		
Katastrální území:	Břidličná [614998]		
Parcelní číslo:	1316		
Celková podlahová plocha $A_c = 316,49$ [m ²]		stávající	doporučení
<p>CI velmi úsporná</p> <p style="text-align: center;">mimořádně neekonomická</p>		0,94	
KLASIFIKACE		C	-
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U_{em} [W/(m ² K)] $U_{em} = H_T/A$		0,32	-
Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy podle ČSN 73 0540-2 $U_{em,N}$ [W/(m ² K)]		0,34	-
Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty U_{em}			
CI	0,50	0,75	1,00
U_{em}	0,17	0,25	0,34
			1,50
			2,00
			2,50
Platnost štítku do:	Datum:	4.8.2014	
platnost štítku není omezena, pouze podmíněna změnou objektu	Jméno a příjmení:	Ing. Ctibor Hůlka	