


# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Myštěves (M2b), parc. st.1/1  
PSČ, místo: 50315, Myštěves  
K.ú., parcelní č.: Myštěves (700801), st.1/1  
Typ budovy: Rodinný dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 109

m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)




Požadavky pro výstavbu nové budovy od 1.1.2022

jsou **SPLNĚNY**

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 5.6  
■ elektrina: 4.6



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.19 W/(m <sup>2</sup> ·K)	<b>A</b>
Měrná potřeba tepla na vytápění	29.7 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>93.5 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)</b>	<b>A</b>
Vytápění	36.3 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>A</b>
Chlazení	-	
Nucené větrání	12.0 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>C</b>
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	41.0 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>C</b>
Osvětlení	4.24 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>D</b>

Energetický specialista: Ing. Pavel Juda  
Osvědčení č.: 0115  
Kontakt: pavel.juda@seznam.cz

Ev. č. průkazu:  
Vyhотовeno dne: 02.02.2022  
Podpis: