

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydáný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodářství energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Šípkova, 219
PSC, místo: 53341, Lázně Bohdaneč
K.ú., parcelní č.: Lázně Bohdaneč, 319
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 179 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 79.3
■ elektřina: 4.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.86 W/(m ² ·K)	G
Měrná potřeba tepla na vytápění	281 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	469 kWh/(m ² ·rok)	G
Vytápění	444 kWh/(m ² ·rok)	G
Chlazení	-	-
Nucené větrání	-	-
Úprava vlhkosti	-	-
Příprava teplé vody	23.7 kWh/(m ² ·rok)	D
Osvětlení	2.03 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Miloš Karafiát

Osvědčení č.: 1353

Kontakt: karafiat.lb@centrum.cz



Ev. č. průkazu: 579 755-0

Vyhotoveno dne: 25.03.2024

Podpis: