

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: 91

PSČ, obec: 363 01, Ostrov

K.ú., parcelní č.: Horní Žďár u Ostrova [715824], st.210


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 342.3 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Elektřina - 31.9 (88 %)
- Kusové dřevo a štěpka - 4.4 (12 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.48 W/(m <sup>2</sup> .K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	66 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>106 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)</b>	<b>C</b>
Vytápění	90 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	12 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	B
Osvětlení	4 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Michal Konečný

Osvědčení č.: 0723

Kontakt: michal.konecny@eprukazy.cz

Ev. č. průkazu: 592782.0

Vyhotoveno dne: 08.05.2024

Podpis:

