

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
evid. č.: 162283.0

Ulice, číslo: U Velkého rybníka 2255/109, Bolevec

PSČ, místo: 323 00 Plzeň

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 2589,2 m²

Objemový faktor tvaru AV: 0,4 m²/m³

Energeticky vztázná plocha: 2002,1 m²





ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



83 / Dop.

92 / Dop.

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

167,062

183,945

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 8,4
Dálkové teplo: 158,6

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie		Měrné hodnoty		kWh/(m ² ·rok)	
Mimořádné úspěchy				0 / Dop.			
A		44 / Dop.					
B							
C	0,31 / Dop.					36 / Dop.	4 / Dop.
D							
E							
F							
G							
Mimořádné neúspěchy							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		87,67		0,15		71,31	7,93

Zpracovatel: Ing. Viktor Krutina

Kontakt: Husova třída 37
34401 Domažlice

Osvědčení č.: 1021

Vyhotoveno dne: 4. 7. 2018

Podpis: