

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Dlouhá, 582,583,584
PSČ, místo: 541 02, Trutnov
K.ú., parcelní č.: Horní Staré Město (769151), st. 1282
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 5000 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZTE – OZE≤80%: 411.3
elektřina: 62.8



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.45 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	44.0 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	94.8 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	55.5 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	26.7 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	12.6 kWh/(m ² ·rok)	G

Energetický specialista: Ing. Jiří Hindrák
Osvědčení č.: 1177
Kontakt: hindrakj@volny.cz

Ev. č. průkazu: 641081.0
Vyhотовeno dne: 02.10.2024
Podpis: