

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: 21

PSČ, obec: 39301 Horní Ves

K.ú., parcelní č.: Horní Ves [644552], st. 50


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 205,2 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Kusové dřevo a štěpka - 63,6 (63 %)
- Zemní plyn - 33,7 (33 %)
- Elektřina - 3,5 (4 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,91 W/(m ² .K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	264 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	491 kWh/(m ² .rok)	G
	Vytápění	468 kWh/(m ² .rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	18 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Energetická agentura Vysočiny

Osvědčení č.: 2040

Kontakt: bohutinsky@eav.cz

Ev. č. průkazu: 786115.0

Vyhotoveno dne: 24.10.2025

Podpis: