

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, číslo: Hvězdoslavova, 515 / 37  
PSČ, místo: 149 00, Praha 4  
K.ú., parcelní č.: Háje (728233), 1272  
Typ budovy: Bytový dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 2733

m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZTE – OZE≤80%: 252.6  
elektřina: 10.2



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

|  |                                           |                                |  |
|--|-------------------------------------------|--------------------------------|--|
|  | Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 0.76 W/(m <sup>2</sup> ·K)     |  |
|  | Měrná potřeba tepla na vytápění           | 49.7 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok) |  |
|  | Celková dodaná energie                    | 96.2 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok) |  |
|  | Vytápění                                  | 68.9 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok) |  |
|  | Chlazení                                  | -                              |  |
|  | Nucené větrání                            | -                              |  |
|  | Úprava vlhkosti                           | -                              |  |
|  | Příprava teplé vody                       | 24.0 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok) |  |
|  | Osvětlení                                 | 3.28 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok) |  |

Energetický specialista: Ing. arch. Petr Kvasnička  
Osvědčení č.: 1382  
Kontakt: petr.kvasnicka@ArchEnergy.cz

Ev. č. průkazu: 591127.0  
Vyhотовeno dne: 06.05.2024  
Podpis: