

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Husova, 138
PSČ, místo: 549 31, Hronov
K.ú., parcelní č.: Hronov (648370), 501/2
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 144

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ elektřina: 15.7



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.29 W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	71.0 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	109 kWh/(m ² ·rok)	
	Vytápění	88.3 kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	18.8 kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	2.02 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Bc. Jan Kuchařík

Osvědčení č.: 1818

Kontakt: kucharik.j23@gmail.com

Ev. č. průkazu: 477042.0

Vyhotoveno dne: 09.01.2023

Podpis: