

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Arnošta z Pardubic 2611-2613
PSC, obec: 53002 Pardubice
K.ú., parcelní č.: Pardubice [717657], st. 7272, 7273, 7274
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 3681,0 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Ostatní SZTE - 361,1 (95 %)
■ Elektřina - 17,7 (5 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,74 W/(m ² .K)	E
Měrná potřeba tepla na vytápění	65 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	103 kWh/(m².rok)	D
Vytápění	81 kWh/(m ² .rok)	E
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	18 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	5 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Lucie Davidová Zelená

Osvědčení č.: 1656

Kontakt: luciezelena@email.cz

Ev. č. průkazu: 364244.0

Vyhotoveno dne: 15.06.2021

Podpis: