

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Přímětická, 2030,2031,2032 / 69,71,73

PSČ, místo: 66902, Znojmo

K.ú., parcelní č.: Znojmo-město (793418), 3181/3

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2644

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavky pro změnu
dokončené budovy

NEJSOU splněny

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 762.6
■ elektřina: 5.3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1.26 W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	158 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie		290 kWh/(m ² ·rok)	
	Vytápění	260 kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	28.0 kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	1.99 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Ing. Aleš Průža

Osvědčení č.: 1189

Kontakt: alespruza@gmail.com

Ev. č. průkazu: 714010.0

Vyhotoveno dne:

Podpis: