

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 2137/1 BD 03


PSČ, místo: Plzeň

K.ú., parcelní č.: (Skrvňany [722596]), 2137/1 BD 03

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 4895

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 310.6
energie okolního prostředí: 13.8
elektřina: 13.3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.26 W/(m ² ·K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	36.1 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	69.0 kWh/(m²·rok)	B
	Vytápění	44.8 kWh/(m ² ·rok)	B
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0.29 kWh/(m ² ·rok)	G
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	18.9 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	5.01 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Petr Janoušek

Osvědčení č.: 1685

Kontakt: janousekpetr@volny.cz

Ev. č. průkazu: 324282.2

Vyhotoveno dne: 25.04.2022

Podpis:

