PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Račerovická 774-777**

PSČ, místo: **674 01 Třebíč**

Typ budovy: **Bytový dům TO6B**

Plocha obálky budovy: **3217,55** m²


Objemový faktor tvaru A/V: **0,38** m²/m³

Celková energeticky vztažná plocha: **3014,20** m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)	Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)
Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)	



Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	318,4	389,8


DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení / klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Zemní plyn - 297,6
Elektřina ze sítě - 20,8

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m²·K)	Dílčí dodané energie Měrné hodnoty kWh(m²·rok)					
Mimořádně úsporná							
A				2			
B							
C	Dop.	Dop.				24 Dop.	4 Dop.
D	0,63	76					
E							
F							
G							
Mimořádně nehospodárná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		229,0		5,0		72,1	12,3

Zpracovatel: **Ing. Karel Vaverka,energ.spec.**

Kontakt: **+420602726132**

Ing. KAREL VAVERKA autorizovaný inženýr pro energetické auditory Č. aut. - 1006

Osvědčení č.: **0302**

Vyhotoveno dne: **14.02.2015**

Podpis: