PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Náměstí J. Š. Baara, 40
PSČ, místo: 27374, Klobuky
K.ú., parcelní č.: Klobuky (666424), 7/1
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 339 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1.02 W/(m²·K)	G
Měrná potřeba tepla na vytápění	266 kWh/(m²·rok)	
Celková dodaná energie	367 kWh/(m²·rok)	G
Vytápění	345 kWh/(m²·rok)	G
Chlazení		-
Nucené větrání		-
Úprava vlhkosti		-
Příprava teplé vody	21.4 kWh/(m²·rok)	C
Osvětlení	0.38 kWh/(m²·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Peter Kopecký
Osvědčení č.: viz příloha - Rozhodnutí ministerstva
Kontakt: peter.kopecky@energodum.cz

Ev. č. průkazu:
Vystaveno dne: 11.11.2026
Podpis: